

三田浄水場送水系統

供給点毎日検査試験成績表

平成 20 年 4 月

| 測定箇所 | | 神戸市(北神戸) | | | 小野市 | | |
|--------|-----------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 測定項目 | 基準値 | 最大 | 最小 | 平均 | 最大 | 最小 | 平均 |
| 遊離残留塩素 | 0.1mg/L以上 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 |
| 色度 | 5度以下 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 |
| 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |

神出浄水場送水系統

供給点毎日検査試験成績表

平成 20 年 4 月

| 測定箇所 | | 神戸市(西神) | | | 三木市 | | |
|--------|-----------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 測定項目 | 基準値 | 最大 | 最小 | 平均 | 最大 | 最小 | 平均 |
| 遊離残留塩素 | 0.1mg/L以上 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 |
| 色度 | 5度以下 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 |
| 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |

| 測定箇所 | | 播磨町 | | |
|--------|-----------|-------|-------|-------|
| 測定項目 | 基準値 | 最大 | 最小 | 平均 |
| 遊離残留塩素 | 0.1mg/L以上 | 0.7 | 0.6 | 0.7 |
| 色度 | 5度以下 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 |
| 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |

平成 20 年 4 月

| 測定箇所 | | 姫路市(夢前) | | | 福崎町 | | |
|--------|-----------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 測定項目 | 基準値 | 最大 | 最小 | 平均 | 最大 | 最小 | 平均 |
| 遊離残留塩素 | 0.1mg/L以上 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 |
| 色度 | 5度以下 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 |
| 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |

| 測定箇所 | | 太子町 | | | 高砂市 | | |
|--------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 測定項目 | 基準値 | 最大 | 最小 | 平均 | 最大 | 最小 | 平均 |
| 遊離残留塩素 | 0.1mg/L以上 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 |
| 色度 | 5度以下 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 |
| 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |

三田浄水場送水系統

供給点毎日検査試験成績表

平成 20 年 5 月

| 測定箇所 | | 神戸市(北神戸) | | | 小野市 | | |
|--------|-----------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 測定項目 | 基準値 | 最大 | 最小 | 平均 | 最大 | 最小 | 平均 |
| 遊離残留塩素 | 0.1mg/L以上 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 |
| 色度 | 5度以下 | 0.6 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5 | 0.5未満 | 0.5未満 |
| 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |

神出浄水場送水系統

供給点毎日検査試験成績表

平成 20 年 5 月

| 測定箇所 | | 神戸市(西神) | | | 三木市 | | |
|--------|-----------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 測定項目 | 基準値 | 最大 | 最小 | 平均 | 最大 | 最小 | 平均 |
| 遊離残留塩素 | 0.1mg/L以上 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 |
| 色度 | 5度以下 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 |
| 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |

| 測定箇所 | | 播磨町 | | |
|--------|-----------|-------|-------|-------|
| 測定項目 | 基準値 | 最大 | 最小 | 平均 |
| 遊離残留塩素 | 0.1mg/L以上 | 0.7 | 0.6 | 0.7 |
| 色度 | 5度以下 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 |
| 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |

三田浄水場送水系統

供給点毎日検査試験成績表

平成 20 年 6 月

| 測定箇所 | | 神戸市(北神戸) | | | 小野市 | | |
|--------|-----------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 測定項目 | 基準値 | 最大 | 最小 | 平均 | 最大 | 最小 | 平均 |
| 遊離残留塩素 | 0.1mg/L以上 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 |
| 色度 | 5度以下 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 |
| 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |

神出浄水場送水系統

供給点毎日検査試験成績表

平成 20 年 6 月

| 測定箇所 | | 神戸市(西神) | | | 三木市 | | |
|--------|-----------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 測定項目 | 基準値 | 最大 | 最小 | 平均 | 最大 | 最小 | 平均 |
| 遊離残留塩素 | 0.1mg/L以上 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 |
| 色度 | 5度以下 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 |
| 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |

| 測定箇所 | | 播磨町 | | |
|--------|-----------|-------|-------|-------|
| 測定項目 | 基準値 | 最大 | 最小 | 平均 |
| 遊離残留塩素 | 0.1mg/L以上 | 0.7 | 0.6 | 0.6 |
| 色度 | 5度以下 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 |
| 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |

平成 20 年 6 月

| 測定箇所 | | 姫路市(夢前) | | | 福崎町 | | |
|--------|-----------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 測定項目 | 基準値 | 最大 | 最小 | 平均 | 最大 | 最小 | 平均 |
| 遊離残留塩素 | 0.1mg/L以上 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 |
| 色度 | 5度以下 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 |
| 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |

| 測定箇所 | | 太子町 | | | 高砂市 | | |
|--------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 測定項目 | 基準値 | 最大 | 最小 | 平均 | 最大 | 最小 | 平均 |
| 遊離残留塩素 | 0.1mg/L以上 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 |
| 色度 | 5度以下 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 |
| 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |

三田浄水場送水系統

供給点毎日検査試験成績表

平成 20 年 7 月

| 測定箇所 | | 神戸市(北神戸) | | | 小野市 | | |
|--------|-----------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 測定項目 | 基準値 | 最大 | 最小 | 平均 | 最大 | 最小 | 平均 |
| 遊離残留塩素 | 0.1mg/L以上 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.8 |
| 色度 | 5度以下 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 |
| 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |

神出浄水場送水系統

供給点毎日検査試験成績表

平成 20 年 7 月

| 測定箇所 | | 神戸市(西神) | | | 三木市 | | |
|--------|-----------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 測定項目 | 基準値 | 最大 | 最小 | 平均 | 最大 | 最小 | 平均 |
| 遊離残留塩素 | 0.1mg/L以上 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 |
| 色度 | 5度以下 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 |
| 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |

| 測定箇所 | | 播磨町 | | |
|--------|-----------|-------|-------|-------|
| 測定項目 | 基準値 | 最大 | 最小 | 平均 |
| 遊離残留塩素 | 0.1mg/L以上 | 0.7 | 0.5 | 0.6 |
| 色度 | 5度以下 | 0.6 | 0.5未満 | 0.5未満 |
| 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |

平成 20 年 8 月

| 測定箇所 | | 尼崎市 | | | 西宮市 | | |
|--------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 測定項目 | 基準値 | 最大 | 最小 | 平均 | 最大 | 最小 | 平均 |
| 遊離残留塩素 | 0.1mg/L以上 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 1.0 | 0.9 | 1.0 |
| 色度 | 5度以下 | 0.6 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.6 | 0.5未満 | 0.5未満 |
| 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |

| 測定箇所 | | 川西市(一庫) | | | 猪名川町(白金) | | |
|--------|-----------|---------|-------|-------|----------|-------|-------|
| 測定項目 | 基準値 | 最大 | 最小 | 平均 | 最大 | 最小 | 平均 |
| 遊離残留塩素 | 0.1mg/L以上 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 1.0 |
| 色度 | 5度以下 | 0.6 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.6 | 0.5未満 | 0.5未満 |
| 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |

三田浄水場送水系統

供給点毎日検査試験成績表

平成 20 年 8 月

| 測定箇所 | | 神戸市(北神戸) | | | 小野市 | | |
|--------|-----------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 測定項目 | 基準値 | 最大 | 最小 | 平均 | 最大 | 最小 | 平均 |
| 遊離残留塩素 | 0.1mg/L以上 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 |
| 色度 | 5度以下 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 |
| 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |

神出浄水場送水系統

供給点毎日検査試験成績表

平成 20 年 8 月

| 測定箇所 | | 神戸市(西神) | | | 三木市 | | |
|--------|-----------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 測定項目 | 基準値 | 最大 | 最小 | 平均 | 最大 | 最小 | 平均 |
| 遊離残留塩素 | 0.1mg/L以上 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 |
| 色度 | 5度以下 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 |
| 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |

| 測定箇所 | | 播磨町 | | |
|--------|-----------|-------|-------|-------|
| 測定項目 | 基準値 | 最大 | 最小 | 平均 |
| 遊離残留塩素 | 0.1mg/L以上 | 0.7 | 0.6 | 0.7 |
| 色度 | 5度以下 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 |
| 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |

平成 20 年 8 月

| 測定箇所 | | 姫路市(夢前) | | | 福崎町 | | |
|--------|-----------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 測定項目 | 基準値 | 最大 | 最小 | 平均 | 最大 | 最小 | 平均 |
| 遊離残留塩素 | 0.1mg/L以上 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.6 |
| 色度 | 5度以下 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 |
| 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |

| 測定箇所 | | 太子町 | | | 高砂市 | | |
|--------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 測定項目 | 基準値 | 最大 | 最小 | 平均 | 最大 | 最小 | 平均 |
| 遊離残留塩素 | 0.1mg/L以上 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.5 |
| 色度 | 5度以下 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 |
| 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |

三田浄水場送水系統

供給点毎日検査試験成績表

平成 20 年 9 月

| 測定箇所 | | 神戸市(北神戸) | | | 小野市 | | |
|--------|-----------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 測定項目 | 基準値 | 最大 | 最小 | 平均 | 最大 | 最小 | 平均 |
| 遊離残留塩素 | 0.1mg/L以上 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.8 |
| 色度 | 5度以下 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 |
| 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |

神出浄水場送水系統

供給点毎日検査試験成績表

平成 20 年 9 月

| 測定箇所 | | 神戸市(西神) | | | 三木市 | | |
|--------|-----------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 測定項目 | 基準値 | 最大 | 最小 | 平均 | 最大 | 最小 | 平均 |
| 遊離残留塩素 | 0.1mg/L以上 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.7 |
| 色度 | 5度以下 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 |
| 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |

| 測定箇所 | | 播磨町 | | |
|--------|-----------|-------|-------|-------|
| 測定項目 | 基準値 | 最大 | 最小 | 平均 |
| 遊離残留塩素 | 0.1mg/L以上 | 0.8 | 0.6 | 0.6 |
| 色度 | 5度以下 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 |
| 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |

三田浄水場送水系統

供給点毎日検査試験成績表

平成 20 年 10 月

| 測定箇所 | | 神戸市(北神戸) | | | 小野市 | | |
|--------|-----------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 測定項目 | 基準値 | 最大 | 最小 | 平均 | 最大 | 最小 | 平均 |
| 遊離残留塩素 | 0.1mg/L以上 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.8 |
| 色度 | 5度以下 | 0.5 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5 | 0.5未満 | 0.5未満 |
| 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |

神出浄水場送水系統

供給点毎日検査試験成績表

平成 20 年 10 月

| 測定箇所 | | 神戸市(西神) | | | 三木市 | | |
|--------|-----------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 測定項目 | 基準値 | 最大 | 最小 | 平均 | 最大 | 最小 | 平均 |
| 遊離残留塩素 | 0.1mg/L以上 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 |
| 色度 | 5度以下 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 |
| 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |

| 測定箇所 | | 播磨町 | | |
|--------|-----------|-------|-------|-------|
| 測定項目 | 基準値 | 最大 | 最小 | 平均 |
| 遊離残留塩素 | 0.1mg/L以上 | 0.7 | 0.5 | 0.6 |
| 色度 | 5度以下 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 |
| 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |

三田浄水場送水系統

供給点毎日検査試験成績表

平成 20 年 11 月

| 測定箇所 | | 神戸市(北神戸) | | | 小野市 | | |
|--------|-----------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 測定項目 | 基準値 | 最大 | 最小 | 平均 | 最大 | 最小 | 平均 |
| 遊離残留塩素 | 0.1mg/L以上 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 |
| 色度 | 5度以下 | 0.5 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5 | 0.5未満 | 0.5未満 |
| 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |

平成 20 年 11 月

| 測定箇所 | | 神戸市(西神) | | | 三木市 | | |
|--------|-----------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 測定項目 | 基準値 | 最大 | 最小 | 平均 | 最大 | 最小 | 平均 |
| 遊離残留塩素 | 0.1mg/L以上 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 |
| 色度 | 5度以下 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 |
| 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |

| 測定箇所 | | 播磨町 | | |
|--------|-----------|-------|-------|-------|
| 測定項目 | 基準値 | 最大 | 最小 | 平均 |
| 遊離残留塩素 | 0.1mg/L以上 | 0.7 | 0.6 | 0.6 |
| 色度 | 5度以下 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 |
| 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |

平成 20 年 11 月

| 測定箇所 | | 姫路市(夢前) | | | 福崎町 | | |
|--------|-----------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 測定項目 | 基準値 | 最大 | 最小 | 平均 | 最大 | 最小 | 平均 |
| 遊離残留塩素 | 0.1mg/L以上 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.7 |
| 色度 | 5度以下 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 |
| 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |

| 測定箇所 | | 太子町 | | | 高砂市 | | |
|--------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 測定項目 | 基準値 | 最大 | 最小 | 平均 | 最大 | 最小 | 平均 |
| 遊離残留塩素 | 0.1mg/L以上 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 |
| 色度 | 5度以下 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 |
| 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |

平成 20 年 12 月

| 測定箇所 | | 尼崎市 | | | 西宮市 | | |
|--------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 測定項目 | 基準値 | 最大 | 最小 | 平均 | 最大 | 最小 | 平均 |
| 遊離残留塩素 | 0.1mg/L以上 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.8 |
| 色度 | 5度以下 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 |
| 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |

| 測定箇所 | | 川西市(一庫) | | | 猪名川町(白金) | | |
|--------|-----------|---------|-------|-------|----------|-------|-------|
| 測定項目 | 基準値 | 最大 | 最小 | 平均 | 最大 | 最小 | 平均 |
| 遊離残留塩素 | 0.1mg/L以上 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.8 |
| 色度 | 5度以下 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 |
| 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |

三田浄水場送水系統

供給点毎日検査試験成績表

平成 20 年 12 月

| 測定箇所 | | 神戸市(北神戸) | | | 小野市 | | |
|--------|-----------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 測定項目 | 基準値 | 最大 | 最小 | 平均 | 最大 | 最小 | 平均 |
| 遊離残留塩素 | 0.1mg/L以上 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.6 |
| 色度 | 5度以下 | 0.5 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5 | 0.5未満 | 0.5未満 |
| 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |

神出浄水場送水系統

供給点毎日検査試験成績表

平成 20 年 12 月

| 測定箇所 | | 神戸市(西神) | | | 三木市 | | |
|--------|-----------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 測定項目 | 基準値 | 最大 | 最小 | 平均 | 最大 | 最小 | 平均 |
| 遊離残留塩素 | 0.1mg/L以上 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 |
| 色度 | 5度以下 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 |
| 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |

| 測定箇所 | | 播磨町 | | |
|--------|-----------|-------|-------|-------|
| 測定項目 | 基準値 | 最大 | 最小 | 平均 |
| 遊離残留塩素 | 0.1mg/L以上 | 0.7 | 0.6 | 0.7 |
| 色度 | 5度以下 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 |
| 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |

三田浄水場送水系統

供給点毎日検査試験成績表

平成 21 年 1 月

| 測定箇所 | | 神戸市(北神戸) | | | 小野市 | | |
|--------|-----------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 測定項目 | 基準値 | 最大 | 最小 | 平均 | 最大 | 最小 | 平均 |
| 遊離残留塩素 | 0.1mg/L以上 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 |
| 色度 | 5度以下 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.6 | 0.5未満 | 0.5未満 |
| 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |

神出浄水場送水系統

供給点毎日検査試験成績表

平成 21 年 1 月

| 測定箇所 | | 神戸市(西神) | | | 三木市 | | |
|--------|-----------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 測定項目 | 基準値 | 最大 | 最小 | 平均 | 最大 | 最小 | 平均 |
| 遊離残留塩素 | 0.1mg/L以上 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 |
| 色度 | 5度以下 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 |
| 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |

| 測定箇所 | | 播磨町 | | |
|--------|-----------|-------|-------|-------|
| 測定項目 | 基準値 | 最大 | 最小 | 平均 |
| 遊離残留塩素 | 0.1mg/L以上 | 0.7 | 0.6 | 0.6 |
| 色度 | 5度以下 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 |
| 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |

三田浄水場送水系統

供給点毎日検査試験成績表

平成 21 年 2 月

| 測定箇所 | | 神戸市(北神戸) | | | 小野市 | | |
|--------|-----------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 測定項目 | 基準値 | 最大 | 最小 | 平均 | 最大 | 最小 | 平均 |
| 遊離残留塩素 | 0.1mg/L以上 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 |
| 色度 | 5度以下 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5 | 0.5未満 | 0.5未満 |
| 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |

神出浄水場送水系統

供給点毎日検査試験成績表

平成 21 年 2 月

| 測定箇所 | | 神戸市(西神) | | | 三木市 | | |
|--------|-----------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 測定項目 | 基準値 | 最大 | 最小 | 平均 | 最大 | 最小 | 平均 |
| 遊離残留塩素 | 0.1mg/L以上 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 |
| 色度 | 5度以下 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 |
| 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |

| 測定箇所 | | 播磨町 | | |
|--------|-----------|-------|-------|-------|
| 測定項目 | 基準値 | 最大 | 最小 | 平均 |
| 遊離残留塩素 | 0.1mg/L以上 | 0.7 | 0.6 | 0.7 |
| 色度 | 5度以下 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 |
| 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |

三田浄水場送水系統

供給点毎日検査試験成績表

平成 21 年 3 月

| 測定箇所 | | 神戸市(北神戸) | | | 小野市 | | |
|--------|-----------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 測定項目 | 基準値 | 最大 | 最小 | 平均 | 最大 | 最小 | 平均 |
| 遊離残留塩素 | 0.1mg/L以上 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 |
| 色度 | 5度以下 | 0.5 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 |
| 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |

神出浄水場送水系統

供給点毎日検査試験成績表

平成 21 年 3 月

| 測定箇所 | | 神戸市(西神) | | | 三木市 | | |
|--------|-----------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 測定項目 | 基準値 | 最大 | 最小 | 平均 | 最大 | 最小 | 平均 |
| 遊離残留塩素 | 0.1mg/L以上 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 |
| 色度 | 5度以下 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 |
| 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |

| 測定箇所 | | 播磨町 | | |
|--------|-----------|-------|-------|-------|
| 測定項目 | 基準値 | 最大 | 最小 | 平均 |
| 遊離残留塩素 | 0.1mg/L以上 | 0.7 | 0.6 | 0.6 |
| 色度 | 5度以下 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 |
| 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |

