

定期検査試験成績表

採水年月日 2007/5/7

天気 曇

場内気温 17.7

番号	項目	基準値	多田浄水場		供給点(浄水)		
			原水	浄水	尼崎市	西宮市	伊丹市
1	一般細菌	100 個/mL以下	1500	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陽性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	---	---	---
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	---	---	---
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	---	---	---
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.002	0.001未満	---	---	---
8	六価クロム化合物	0.05 mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.73	0.77	---	---	---
11	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.18	0.11	---	---	---
12	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満	---	---	---
13	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	---	---	---
14	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	0.005未満	0.005未満	---	---	---
15	1,1-ジクロロエチレン	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	---	---	---
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満	---	---	---
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	---	---	---
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	---	---	---
19	トリクロロエチレン	0.03 mg/L以下	0.003未満	0.003未満	---	---	---
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	---	---	---
21	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	---	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
22	クロロホルム	0.06 mg/L以下	---	0.005	0.015	0.009	0.008
23	ジクロロ酢酸	0.04 mg/L以下	---	0.005	0.009	0.007	0.006
24	ジブromokロロメタン	0.1 mg/L以下	---	0.001	0.004	0.002	0.003
25	臭素酸	0.01 mg/L以下	---	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
26	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	---	0.010	0.028	0.017	0.018
27	トリクロロ酢酸	0.2 mg/L以下	---	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
28	ブromोजクロロメタン	0.03 mg/L以下	---	0.004	0.009	0.006	0.007
29	ブromホルム	0.09 mg/L以下	---	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
30	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	---	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
31	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
32	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.37	0.02未満	0.03	0.02	0.03
33	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.33	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
34	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
35	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	8.0	10	---	---	---
36	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.044	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
37	塩化物イオン	200 mg/L以下	7.5	16	16	16	16
38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	37	39	---	---	---
39	蒸発残留物	500 mg/L以下	100	93	---	---	---
40	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	0.02未満	0.02未満	---	---	---
41	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000002	0.000002	0.000002	0.000004	0.000002
42	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000003	0.000001
43	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	0.005未満	0.005未満	---	---	---
44	フェノール類	0.005 mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	---	---	---
45	有機物(全有機炭素(TOC))	5 mg/L以下	2.1	1.2	0.9	1.2	0.9
46	pH値	5.8以上8.6以下	7.6	7.2	7.4	7.3	7.3
47	味	異常でないこと	---	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
48	臭気	異常でないこと	藻臭	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
49	色度	5 度以下	11	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
50	濁度	2 度以下	9.5	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
その他	残留塩素		---	1.1	0.5	0.8	0.8
判定				上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合

衛生上必要な措置 残留塩素 0.1mg/L以上
伊丹市の一般細菌及び大腸菌は5月14日採水分

定期検査試験成績表

採水年月日 2007/5/7

天気 曇

場内気温 17.7

番号	項目	基準値	供給点(浄水)		
			宝塚市	川西市(一庫)	猪名川町(白金)
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.01 mg/L以下	---	---	---
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	---	---	---
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	---	---	---
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	---	---	---
8	六価クロム化合物	0.05 mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	---	---	---
11	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	---	---	---
12	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	---	---	---
13	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	---	---	---
14	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	---	---	---
15	1,1-ジクロロエチレン	0.02 mg/L以下	---	---	---
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	---	---	---
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	---	---	---
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	---	---	---
19	トリクロロエチレン	0.03 mg/L以下	---	---	---
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	---	---	---
21	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
22	クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.009	0.010	0.010
23	ジクロロ酢酸	0.04 mg/L以下	0.007	0.008	0.007
24	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.001	0.001	0.001
25	臭素酸	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
26	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.015	0.016	0.016
27	トリクロロ酢酸	0.2 mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満
28	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.005	0.005	0.005
29	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
30	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満
31	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満
32	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.02	0.02	0.02
33	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満
34	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満
35	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	---	---	---
36	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
37	塩化物イオン	200 mg/L以下	14	14	14
38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	---	---	---
39	蒸発残留物	500 mg/L以下	---	---	---
40	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	---	---	---
41	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000003	0.000004	0.000003
42	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000002	0.000002	0.000002
43	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	---	---	---
44	フェノール類	0.005 mg/L以下	---	---	---
45	有機物(全有機炭素(TOC))	5 mg/L以下	1.3	1.3	1.3
46	pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.2	7.1
47	味	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
48	臭気	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
49	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満
50	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満
その他	残留塩素		0.9	0.8	0.9
判定			上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合

衛生上必要な措置 残留塩素 0.1mg/L以上

定期検査試験成績表

採水年月日 2007/5/7

天気 曇

場内気温 16.5

番号	項目	基準値	三田浄水場		供給点(浄水)			
			原水	浄水	神戸市(北神戸)	三田市(第2)	三木市(吉川第2)	
1	一般細菌	100 個/mL以下	1400	0	0	0	0	
2	大腸菌	検出されないこと	陽性	陰性	陰性	陰性	陰性	
3	カドミウム及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	---	---	---	
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	---	---	---	
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	---	---	---	
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.003	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001	0.001未満	---	---	---	
8	六価クロム化合物	0.05 mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.72	0.58	---	---	---	
11	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.10	0.08未満	---	---	---	
12	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満	---	---	---	
13	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	---	---	---	
14	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	0.005未満	0.005未満	---	---	---	
15	1,1-ジクロロエチレン	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	---	---	---	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満	---	---	---	
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	---	---	---	
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	---	---	---	
19	トリクロロエチレン	0.03 mg/L以下	0.003未満	0.003未満	---	---	---	
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	---	---	---	
21	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	---	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
22	クロロホルム	0.06 mg/L以下	---	0.008	0.012	0.009	0.009	
23	ジクロロ酢酸	0.04 mg/L以下	---	0.006	0.008	0.007	0.006	
24	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	---	0.003	0.005	0.003	0.006	
25	臭素酸	0.01 mg/L以下	---	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
26	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	---	0.017	0.027	0.019	0.025	
27	トリクロロ酢酸	0.2 mg/L以下	---	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
28	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	---	0.006	0.010	0.007	0.010	
29	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	---	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
30	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	---	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	
31	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
32	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.76	0.02	0.03	0.03	0.03	
33	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.73	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	
34	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
35	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	8.4	13	---	---	---	
36	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.11	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
37	塩化物イオン	200 mg/L以下	10	20	18	19	18	
38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	38	42	---	---	---	
39	蒸発残留物	500 mg/L以下	120	110	---	---	---	
40	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	0.02未満	0.02未満	---	---	---	
41	ジェオスミン	0.0001mg/L以下	0.000003	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	
42	2-メチルイソボルネオール	0.0001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
43	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	0.006	0.005未満	---	---	---	
44	フェノール類	0.005 mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	---	---	---	
45	有機物(全有機炭素(TOC))	5 mg/L以下	3.0	1.5	1.3	1.5	1.2	
46	pH値	5.8以上8.6以下	7.7	7.3	7.4	7.3	7.4	
47	味	異常でないこと	---	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	
48	臭気	異常でないこと	藻臭	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	
49	色度	5 度以下	27	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
50	濁度	2 度以下	20	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
その他	残留塩素		---	0.9	0.7	0.9	0.6	
判定			上記試験項目については水質基準に適合		上記試験項目については水質基準に適合		上記試験項目については水質基準に適合	

衛生上必要な措置 残留塩素 0.1mg/L以上

定期検査試験成績表

採水年月日 2007/5/7

天気 曇

場内気温 16.5

番号	項目	基準値	供給点(浄水)			
			加東市(滝野)	小野市		
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0		
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性		
3	カドミウム及びその化合物	0.01 mg/L以下	---	---		
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	---	---		
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	---	---		
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満		
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	---	---		
8	六価クロム化合物	0.05 mg/L以下	0.005未満	0.005未満		
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満		
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	---	---		
11	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	---	---		
12	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	---	---		
13	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	---	---		
14	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	---	---		
15	1,1-ジクロロエチレン	0.02 mg/L以下	---	---		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	---	---		
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	---	---		
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	---	---		
19	トリクロロエチレン	0.03 mg/L以下	---	---		
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	---	---		
21	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満		
22	クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.011	0.010		
23	ジクロロ酢酸	0.04 mg/L以下	0.007	0.007		
24	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.006	0.005		
25	臭素酸	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満		
26	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.027	0.025		
27	トリクロロ酢酸	0.2 mg/L以下	0.02未満	0.02未満		
28	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.010	0.010		
29	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.001未満	0.001未満		
30	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.008未満	0.008未満		
31	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満		
32	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.03	0.03		
33	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.03未満	0.03未満		
34	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満		
35	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	---	---		
36	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.001未満	0.001未満		
37	塩化物イオン	200 mg/L以下	16	19		
38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	---	---		
39	蒸発残留物	500 mg/L以下	---	---		
40	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	---	---		
41	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001		
42	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満		
43	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	---	---		
44	フェノール類	0.005 mg/L以下	---	---		
45	有機物(全有機炭素(TOC))	5 mg/L以下	1.3	1.2		
46	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.4		
47	味	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない		
48	臭気	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない		
49	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満		
50	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満		
その他	残留塩素		0.6	0.6		
判定			上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合		

衛生上必要な措置 残留塩素 0.1mg/L以上

定期検査試験成績表

採水年月日 2007/6/4

天気 晴

場内気温 23.8

番号	項目	基準値	神出浄水場		供給点(浄水)		
			原水	浄水	神戸市(西神)	明石市(第1)	三木市
1	一般細菌	100 個/mL以下	93	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	---	---	---
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	---	---	---
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	---	---	---
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	---	---	---
8	六価クロム化合物	0.05 mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.44	0.44	---	---	---
11	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.22	0.18	---	---	---
12	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満	---	---	---
13	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	---	---	---
14	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	0.005未満	0.005未満	---	---	---
15	1,1-ジクロロエチレン	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	---	---	---
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満	---	---	---
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	---	---	---
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	---	---	---
19	トリクロロエチレン	0.03 mg/L以下	0.003未満	0.003未満	---	---	---
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	---	---	---
21	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	---	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
22	クロロホルム	0.06 mg/L以下	---	0.005	0.005	0.006	0.007
23	ジクロロ酢酸	0.04 mg/L以下	---	0.004未満	0.004未満	0.004	0.004
24	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	---	0.002	0.002	0.002	0.003
25	臭素酸	0.01 mg/L以下	---	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
26	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	---	0.012	0.012	0.013	0.016
27	トリクロロ酢酸	0.2 mg/L以下	---	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
28	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	---	0.005	0.005	0.005	0.006
29	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	---	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
30	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	---	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
31	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
32	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.08	0.04	0.05	0.04	0.05
33	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.07	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
34	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
35	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	12	14	---	---	---
36	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.028	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
37	塩化物イオン	200 mg/L以下	10	15	17	16	18
38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	39	40	---	---	---
39	蒸発残留物	500 mg/L以下	96	100	---	---	---
40	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	0.02未満	0.02未満	---	---	---
41	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
42	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	0.005未満	0.005未満	---	---	---
44	フェノール類	0.005 mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	---	---	---
45	有機物(全有機炭素(TOC))	5 mg/L以下	2.0	1.2	1.1	1.2	1.1
46	pH値	5.8以上8.6以下	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5
47	味	異常でないこと	---	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
48	臭気	異常でないこと	藻臭	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
49	色度	5 度以下	4.4	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
50	濁度	2 度以下	4.0	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
その他	残留塩素		---	0.8	0.7	0.8	0.7
判 定			上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	

衛生上必要な措置 残留塩素 0.1mg/L以上

全地点の「シアン化物イオン及び塩化シアン」及び「フェノール類」は6月11日採水分

定期検査試験成績表

採水年月日 2007/6/4

天気 晴

場内気温 23.8

番号	項目	基準値	供給点(浄水)			
			稲美町	播磨町		
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0		
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性		
3	カドミウム及びその化合物	0.01 mg/L以下	---	---		
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	---	---		
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	---	---		
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満		
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	---	---		
8	六価クロム化合物	0.05 mg/L以下	0.005未満	0.005未満		
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満		
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	---	---		
11	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	---	---		
12	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	---	---		
13	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	---	---		
14	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	---	---		
15	1,1-ジクロロエチレン	0.02 mg/L以下	---	---		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	---	---		
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	---	---		
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	---	---		
19	トリクロロエチレン	0.03 mg/L以下	---	---		
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	---	---		
21	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満		
22	クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.006	0.008		
23	ジクロロ酢酸	0.04 mg/L以下	0.005	0.004		
24	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.002	0.003		
25	臭素酸	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満		
26	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.014	0.018		
27	トリクロロ酢酸	0.2 mg/L以下	0.02未満	0.02未満		
28	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.006	0.007		
29	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.001未満	0.001未満		
30	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.008未満	0.008未満		
31	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満		
32	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.04	0.04		
33	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.03未満	0.03未満		
34	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満		
35	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	---	---		
36	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.001未満	0.001未満		
37	塩化物イオン	200 mg/L以下	16	16		
38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	---	---		
39	蒸発残留物	500 mg/L以下	---	---		
40	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	---	---		
41	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満		
42	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満		
43	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	---	---		
44	フェノール類	0.005 mg/L以下	---	---		
45	有機物(全有機炭素(TOC))	5 mg/L以下	1.1	1.2		
46	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.5		
47	味	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない		
48	臭気	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない		
49	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満		
50	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満		
その他	残留塩素		0.7	0.6		
判定			上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合		

水質基準項目

衛生上必要な措置 残留塩素 0.1mg/L以上

全地点の「シアン化物イオン及び塩化シアン」及び「フェノール類」と播磨町の「臭素酸」は6月11日採水分

定期検査試験成績表

採水年月日 2007/6/4

天気 晴

晴

場内気温 23.6

23.6

番号	項目	基準値	船津浄水場		供給点(浄水)		
			原水	浄水	姫路市(夢前)	加西市(明神山)	福崎町
1	一般細菌	100 個/mL以下	1700	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陽性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	---	---	---
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	---	---	---
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	---	---	---
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001	0.001未満	---	---	---
8	六価クロム化合物	0.05 mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.97	0.97	---	---	---
11	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.10	0.08	---	---	---
12	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満	---	---	---
13	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	---	---	---
14	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	0.005未満	0.005未満	---	---	---
15	1,1-ジクロロエチレン	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	---	---	---
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満	---	---	---
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	---	---	---
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	---	---	---
19	トリクロロエチレン	0.03 mg/L以下	0.003未満	0.003未満	---	---	---
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	---	---	---
21	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	---	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
22	クロロホルム	0.06 mg/L以下	---	0.004	0.006	0.005	0.008
23	ジクロロ酢酸	0.04 mg/L以下	---	0.004未満	0.006	0.006	0.006
24	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	---	0.002	0.002	0.002	0.003
25	臭素酸	0.01 mg/L以下	---	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
26	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	---	0.010	0.013	0.012	0.018
27	トリクロロ酢酸	0.2 mg/L以下	---	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
28	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	---	0.004	0.005	0.005	0.007
29	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	---	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
30	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	---	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
31	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
32	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.08	0.03	0.02	0.02	0.02
33	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.08	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
34	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
35	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	6.5	8.4	---	---	---
36	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.027	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
37	塩化物イオン	200 mg/L以下	6.0	12	11	12	12
38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	42	42	---	---	---
39	蒸発残留物	500 mg/L以下	96	96	---	---	---
40	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	0.02未満	0.02未満	---	---	---
41	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
42	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	0.005未満	0.005未満	---	---	---
44	フェノール類	0.005 mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	---	---	---
45	有機物(全有機炭素(TOC))	5 mg/L以下	1.5	0.9	0.9	0.9	0.9
46	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.3	7.4	7.4	7.4
47	味	異常でないこと	---	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
48	臭気	異常でないこと	藻臭	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
49	色度	5 度以下	3.2	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
50	濁度	2 度以下	2.9	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
その他	残留塩素		---	0.9	0.8	0.8	0.8
判 定				上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合

衛生上必要な措置 残留塩素 0.1mg/L以上

高砂市を除く全地点の「シアン化物イオン及び塩化シアン」は6月7日採水分

全地点の「フェノール類」は6月11日採水分

定期検査試験成績表

採水年月日 2007/6/4

天気 晴

場内気温 23.6

番号	項目	基準値	供給点(浄水)			
			太子町	高砂市		
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0		
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性		
3	カドミウム及びその化合物	0.01 mg/L以下	---	---		
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	---	---		
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	---	---		
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満		
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	---	---		
8	六価クロム化合物	0.05 mg/L以下	0.005未満	0.005未満		
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満		
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	---	---		
11	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	---	---		
12	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	---	---		
13	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	---	---		
14	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	---	---		
15	1,1-ジクロロエチレン	0.02 mg/L以下	---	---		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	---	---		
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	---	---		
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	---	---		
19	トリクロロエチレン	0.03 mg/L以下	---	---		
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	---	---		
21	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満		
22	クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.008	0.010		
23	ジクロロ酢酸	0.04 mg/L以下	0.006	0.007		
24	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.003	0.003		
25	臭素酸	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満		
26	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.017	0.020		
27	トリクロロ酢酸	0.2 mg/L以下	0.02未満	0.02未満		
28	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.006	0.007		
29	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.001未満	0.001未満		
30	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.008未満	0.008未満		
31	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満		
32	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.03	0.03		
33	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.03未満	0.03未満		
34	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満		
35	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	---	---		
36	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.001未満	0.001未満		
37	塩化物イオン	200 mg/L以下	11	11		
38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	---	---		
39	蒸発残留物	500 mg/L以下	---	---		
40	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	---	---		
41	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満		
42	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満		
43	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	---	---		
44	フェノール類	0.005 mg/L以下	---	---		
45	有機物(全有機炭素(TOC))	5 mg/L以下	0.9	0.8		
46	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.7		
47	味	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない		
48	臭気	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない		
49	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満		
50	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満		
その他	残留塩素		0.7	0.7		
判定			上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合		

衛生上必要な措置 残留塩素 0.1mg/L以上

高砂市を除く全地点の「シアン化物イオン及び塩化シアン」は6月7日採水分

高砂市の「シアン化物イオン及び塩化シアン」は6月11日採水分

全地点の「フェノール類」は6月11日採水分

定期検査試験成績表

採水年月日 2007/7/9

天気 曇

場内気温 27.9

番号	項目	基準値	多田浄水場		供給点(浄水)		
			原水	浄水	尼崎市	西宮市	伊丹市
1	一般細菌	100 個/mL以下	810	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陽性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	---	---	---
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	---	---	---
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	---	---	---
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.002	0.001未満	---	---	---
8	六価クロム化合物	0.05 mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.49	0.52	---	---	---
11	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.20	0.16	---	---	---
12	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満	---	---	---
13	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	---	---	---
14	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	0.005未満	0.005未満	---	---	---
15	1,1-ジクロロエチレン	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	---	---	---
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満	---	---	---
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	---	---	---
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	---	---	---
19	トリクロロエチレン	0.03 mg/L以下	0.003未満	0.003未満	---	---	---
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	---	---	---
21	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	---	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
22	クロロホルム	0.06 mg/L以下	---	0.004	0.018	0.008	0.008
23	ジクロロ酢酸	0.04 mg/L以下	---	0.004	0.008	0.007	0.008
24	ジブromクロロメタン	0.1 mg/L以下	---	0.002	0.002	0.002	0.003
25	臭素酸	0.01 mg/L以下	---	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
26	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	---	0.010	0.028	0.016	0.018
27	トリクロロ酢酸	0.2 mg/L以下	---	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
28	ブromジクロロメタン	0.03 mg/L以下	---	0.004	0.008	0.006	0.007
29	ブromホルム	0.09 mg/L以下	---	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
30	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	---	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
31	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
32	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.09	0.03	0.03	0.04	0.03
33	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.14	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
34	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
35	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	8.1	10	---	---	---
36	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.017	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
37	塩化物イオン	200 mg/L以下	7.8	15	15	16	16
38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	40	41	---	---	---
39	蒸発残留物	500 mg/L以下	140	120	---	---	---
40	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	0.02未満	0.02未満	---	---	---
41	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000002	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満
42	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	0.005未満	0.005未満	---	---	---
44	フェノール類	0.005 mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	---	---	---
45	有機物(全有機炭素(TOC))	5 mg/L以下	1.7	0.9	1.0	0.9	0.8
46	pH値	5.8以上8.6以下	7.8	7.3	7.2	7.3	7.3
47	味	異常でないこと	---	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
48	臭気	異常でないこと	藻臭	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
49	色度	5 度以下	7.9	0.5未満	0.5未満	0.6	0.5未満
50	濁度	2 度以下	4.0	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
その他	残留塩素		---	1.0	0.4	0.9	0.8
判定				上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合

衛生上必要な措置 残留塩素 0.1mg/L以上
西宮市の「色度」及び「濁度」は7月26日採水分

定期検査試験成績表

採水年月日 2007/7/9

天気 曇

場内気温 27.9

番号	項目	基準値	供給点(浄水)		
			宝塚市	川西市(一庫)	猪名川町(白金)
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.01 mg/L以下	---	---	---
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	---	---	---
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	---	---	---
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	---	---	---
8	六価クロム化合物	0.05 mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	---	---	---
11	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	---	---	---
12	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	---	---	---
13	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	---	---	---
14	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	---	---	---
15	1,1-ジクロロエチレン	0.02 mg/L以下	---	---	---
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	---	---	---
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	---	---	---
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	---	---	---
19	トリクロロエチレン	0.03 mg/L以下	---	---	---
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	---	---	---
21	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
22	クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.010	0.008	0.007
23	ジクロロ酢酸	0.04 mg/L以下	0.006	0.007	0.006
24	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.002	0.002	0.002
25	臭素酸	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
26	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.018	0.016	0.015
27	トリクロロ酢酸	0.2 mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満
28	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.006	0.006	0.006
29	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
30	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満
31	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満
32	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.04	0.04	0.04
33	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満
34	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満
35	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	---	---	---
36	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
37	塩化物イオン	200 mg/L以下	16	16	16
38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	---	---	---
39	蒸発残留物	500 mg/L以下	---	---	---
40	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	---	---	---
41	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
42	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	---	---	---
44	フェノール類	0.005 mg/L以下	---	---	---
45	有機物(全有機炭素(TOC))	5 mg/L以下	0.9	0.9	1.0
46	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.3
47	味	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
48	臭気	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
49	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満
50	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満
その他	残留塩素		0.8	0.9	0.9
判定			上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合

衛生上必要な措置 残留塩素 0.1mg/L以上

定期検査試験成績表

採水年月日 2007/7/9

天気 曇

曇

場内気温 27.3

27.3

番号	項目	基準値	三田浄水場		供給点(浄水)			
			原水	浄水	神戸市(北神戸)	三田市(第2)	三木市(吉川第2)	
1	一般細菌	100 個/mL以下	1400	0	0	0	0	
2	大腸菌	検出されないこと	陽性	陰性	陰性	陰性	陰性	
3	カドミウム及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	---	---	---	
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	---	---	---	
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	---	---	---	
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.002	0.001未満	---	---	---	
8	六価クロム化合物	0.05 mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.48	0.51	---	---	---	
11	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.09	0.08未満	---	---	---	
12	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満	---	---	---	
13	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	---	---	---	
14	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	0.005未満	0.005未満	---	---	---	
15	1,1-ジクロロエチレン	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	---	---	---	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満	---	---	---	
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	---	---	---	
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	---	---	---	
19	トリクロロエチレン	0.03 mg/L以下	0.003未満	0.003未満	---	---	---	
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	---	---	---	
21	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	---	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
22	クロロホルム	0.06 mg/L以下	---	0.005	0.008	0.006	0.008	
23	ジクロロ酢酸	0.04 mg/L以下	---	0.004	0.007	0.005	0.007	
24	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	---	0.003	0.004	0.003	0.004	
25	臭素酸	0.01 mg/L以下	---	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
26	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	---	0.013	0.020	0.015	0.019	
27	トリクロロ酢酸	0.2 mg/L以下	---	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
28	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	---	0.005	0.008	0.006	0.007	
29	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	---	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
30	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	---	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	
31	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
32	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.08	0.04	0.02	0.03	0.03	
33	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.22	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	
34	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
35	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	8.2	11	---	---	---	
36	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.048	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
37	塩化物イオン	200 mg/L以下	8.6	17	17	17	17	
38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	36	38	---	---	---	
39	蒸発残留物	500 mg/L以下	130	110	---	---	---	
40	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	0.02未満	0.02未満	---	---	---	
41	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
42	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
43	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	0.005未満	0.005未満	---	---	---	
44	フェノール類	0.005 mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	---	---	---	
45	有機物(全有機炭素(TOC))	5 mg/L以下	1.9	0.9	0.9	0.9	0.9	
46	pH値	5.8以上8.6以下	7.7	7.3	7.3	7.3	7.3	
47	味	異常でないこと	---	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	
48	臭気	異常でないこと	藻臭	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	
49	色度	5 度以下	11	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
50	濁度	2 度以下	7.6	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
その他	残留塩素		---	1.0	0.9	1.0	0.8	
判定			上記試験項目については水質基準に適合		上記試験項目については水質基準に適合		上記試験項目については水質基準に適合	

衛生上必要な措置 残留塩素 0.1mg/L以上

三田浄水場原水及び浄水の「カドミウム及びその化合物」、「水銀及びその化合物」、「セレン及びその化合物」、「鉛及びその化合物」、「ヒ素及びその化合物」、「六価クロム及びその化合物」、「ホウ素及びその化合物」、「亜鉛及びその化合物」、「アルミニウム及びその化合物」、「鉄及びその化合物」、「銅及びその化合物」及び「マンガン及びその化合物」については、平成19年8月6日採水分

定期検査試験成績表

採水年月日 2007/7/9

天気 曇

場内気温 27.3

番号	項目	基準値	供給点(浄水)			
			加東市(滝野)	小野市		
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0		
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性		
3	カドミウム及びその化合物	0.01 mg/L以下	---	---		
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	---	---		
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	---	---		
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満		
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	---	---		
8	六価クロム化合物	0.05 mg/L以下	0.005未満	0.005未満		
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満		
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	---	---		
11	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	---	---		
12	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	---	---		
13	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	---	---		
14	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	---	---		
15	1,1-ジクロロエチレン	0.02 mg/L以下	---	---		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	---	---		
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	---	---		
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	---	---		
19	トリクロロエチレン	0.03 mg/L以下	---	---		
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	---	---		
21	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満		
22	クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.010	0.008		
23	ジクロロ酢酸	0.04 mg/L以下	0.008	0.007		
24	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.004	0.004		
25	臭素酸	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満		
26	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.022	0.019		
27	トリクロロ酢酸	0.2 mg/L以下	0.02未満	0.02未満		
28	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.008	0.007		
29	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.001未満	0.001未満		
30	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.008未満	0.008未満		
31	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満		
32	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.02	0.02		
33	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.03未満	0.03未満		
34	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満		
35	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	---	---		
36	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.001未満	0.001		
37	塩化物イオン	200 mg/L以下	17	17		
38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	---	---		
39	蒸発残留物	500 mg/L以下	---	---		
40	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	---	---		
41	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満		
42	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満		
43	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	---	---		
44	フェノール類	0.005 mg/L以下	---	---		
45	有機物(全有機炭素(TOC))	5 mg/L以下	0.9	0.9		
46	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.2		
47	味	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない		
48	臭気	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない		
49	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満		
50	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満		
その他	残留塩素		0.7	0.8		
判定			上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合		

衛生上必要な措置 残留塩素 0.1mg/L以上

定期検査試験成績表

採水年月日 2007/8/6

天気 晴

場内気温 27.6

番号	項目	基準値	神出浄水場		供給点(浄水)		
			原水	浄水	神戸市(西神)	明石市(第1)	三木市
1	一般細菌	100 個/mL以下	590	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陽性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	---	---	---
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	---	---	---
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	---	---	---
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001	0.001未満	---	---	---
8	六価クロム化合物	0.05 mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.46	0.40	---	---	---
11	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.18	0.14	---	---	---
12	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満	---	---	---
13	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	---	---	---
14	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	0.005未満	0.005未満	---	---	---
15	1,1-ジクロロエチレン	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	---	---	---
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満	---	---	---
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	---	---	---
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	---	---	---
19	トリクロロエチレン	0.03 mg/L以下	0.003未満	0.003未満	---	---	---
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	---	---	---
21	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	---	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
22	クロロホルム	0.06 mg/L以下	---	0.006	0.008	0.008	0.010
23	ジクロロ酢酸	0.04 mg/L以下	---	0.005	0.005	0.006	0.006
24	ジブromクロロメタン	0.1 mg/L以下	---	0.002	0.002	0.002	0.002
25	臭素酸	0.01 mg/L以下	---	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
26	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	---	0.012	0.015	0.015	0.017
27	トリクロロ酢酸	0.2 mg/L以下	---	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
28	ブromジクロロメタン	0.03 mg/L以下	---	0.004	0.005	0.005	0.005
29	ブromホルム	0.09 mg/L以下	---	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
30	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	---	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
31	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
32	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
33	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.06	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
34	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
35	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	10	13	---	---	---
36	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.033	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
37	塩化物イオン	200 mg/L以下	9.4	18	18	18	18
38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	37	37	---	---	---
39	蒸発残留物	500 mg/L以下	88	90	---	---	---
40	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	0.02未満	0.02未満	---	---	---
41	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
42	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000003	0.000001	0.000002	0.000001	0.000001
43	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	0.005未満	0.005未満	---	---	---
44	フェノール類	0.005 mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	---	---	---
45	有機物(全有機炭素(TOC))	5 mg/L以下	2.3	1.1	1.1	1.1	1.1
46	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4
47	味	異常でないこと	---	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
48	臭気	異常でないこと	藻臭	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
49	色度	5 度以下	5.1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
50	濁度	2 度以下	3.4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
その他	残留塩素		---	0.9	0.8	0.8	0.7
判 定				上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合

衛生上必要な措置 残留塩素 0.1mg/L以上

全地点の「ジクロロメタン」、「クロロホルム」、「ジブromクロロメタン」、「総トリハロメタン」、「ブromジクロロメタン」、及び「ブromホルム」は8月27日採水分

定期検査試験成績表

採水年月日 2007/8/6

天気 晴

場内気温 27.6

番号	項目	基準値	供給点(浄水)			
			稲美町	播磨町		
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0		
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性		
3	カドミウム及びその化合物	0.01 mg/L以下	---	---		
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	---	---		
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	---	---		
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満		
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	---	---		
8	六価クロム化合物	0.05 mg/L以下	0.005未満	0.005未満		
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満		
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	---	---		
11	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	---	---		
12	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	---	---		
13	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	---	---		
14	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	---	---		
15	1,1-ジクロロエチレン	0.02 mg/L以下	---	---		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	---	---		
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	---	---		
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	---	---		
19	トリクロロエチレン	0.03 mg/L以下	---	---		
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	---	---		
21	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満		
22	クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.010	0.011		
23	ジクロロ酢酸	0.04 mg/L以下	0.006	0.005		
24	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.002	0.002		
25	臭素酸	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満		
26	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.018	0.019		
27	トリクロロ酢酸	0.2 mg/L以下	0.02未満	0.02未満		
28	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.006	0.006		
29	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.001未満	0.001未満		
30	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.008未満	0.008未満		
31	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満		
32	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.04	0.04		
33	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.03未満	0.03未満		
34	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満		
35	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	---	---		
36	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.001未満	0.001未満		
37	塩化物イオン	200 mg/L以下	18	18		
38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	---	---		
39	蒸発残留物	500 mg/L以下	---	---		
40	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	---	---		
41	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満		
42	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001	0.000001		
43	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	---	---		
44	フェノール類	0.005 mg/L以下	---	---		
45	有機物(全有機炭素(TOC))	5 mg/L以下	1.1	1.1		
46	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.4		
47	味	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない		
48	臭気	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない		
49	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満		
50	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満		
その他	残留塩素		0.7	0.7		
判定			上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合		

衛生上必要な措置 残留塩素 0.1mg/L以上

全地点の「ジクロロメタン」、「クロロホルム」、「ジブロモクロロメタン」、「総トリハロメタン」、「ブロモジクロロメタン」、及び「ブロモホルム」は8月27日採水分

定期検査試験成績表

採水年月日 2007/8/6

天気 曇

場内気温 28.1

番号	項目	基準値	船津浄水場		供給点(浄水)		
			原水	浄水	姫路市(夢前)	加西市(明神山)	福崎町
1	一般細菌	100 個/mL以下	13000	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陽性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	---	---	---
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	---	---	---
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	---	---	---
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.002	0.001未満	---	---	---
8	六価クロム化合物	0.05 mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.92	0.94	---	---	---
11	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.09	0.08未満	---	---	---
12	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満	---	---	---
13	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	---	---	---
14	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	0.005未満	0.005未満	---	---	---
15	1,1-ジクロロエチレン	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	---	---	---
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満	---	---	---
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	---	---	---
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	---	---	---
19	トリクロロエチレン	0.03 mg/L以下	0.003未満	0.003未満	---	---	---
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	---	---	---
21	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	---	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
22	クロロホルム	0.06 mg/L以下	---	0.005	0.008	0.006	0.012
23	ジクロロ酢酸	0.04 mg/L以下	---	0.005	0.010	0.008	0.011
24	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	---	0.003	0.004	0.004	0.004
25	臭素酸	0.01 mg/L以下	---	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
26	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	---	0.012	0.018	0.015	0.024
27	トリクロロ酢酸	0.2 mg/L以下	---	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
28	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	---	0.004	0.006	0.005	0.008
29	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	---	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
30	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	---	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
31	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
32	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.04	0.04	0.03	0.04	0.03
33	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.05	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
34	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
35	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	6.1	8.8	---	---	---
36	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.015	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
37	塩化物イオン	200 mg/L以下	5.8	12	11	11	12
38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	32	32	---	---	---
39	蒸発残留物	500 mg/L以下	78	82	---	---	---
40	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	0.02未満	0.02未満	---	---	---
41	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
42	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	0.005未満	0.005未満	---	---	---
44	フェノール類	0.005 mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	---	---	---
45	有機物(全有機炭素(TOC))	5 mg/L以下	1.0	0.5	0.5	0.6	0.6
46	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.3	7.3	7.4	7.5
47	味	異常でないこと	---	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
48	臭気	異常でないこと	藻臭	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
49	色度	5 度以下	2.8	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
50	濁度	2 度以下	2.2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
その他	残留塩素		---	0.9	0.7	0.7	0.6
判 定			上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	

衛生上必要な措置 残留塩素 0.1mg/L以上

全地点の「ジクロロメタン」、「クロロホルム」、「ジブロモクロロメタン」、「総トリハロメタン」、「ブロモジクロロメタン」、及び「ブロモホルム」は8月27日採水分

定期検査試験成績表

採水年月日 2007/8/6

天気 曇

場内気温 28.1

番号	項目	基準値	供給点(浄水)			
			太子町	高砂市		
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0		
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性		
3	カドミウム及びその化合物	0.01 mg/L以下	---	---		
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	---	---		
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	---	---		
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満		
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	---	---		
8	六価クロム化合物	0.05 mg/L以下	0.005未満	0.005未満		
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満		
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	---	---		
11	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	---	---		
12	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	---	---		
13	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	---	---		
14	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	---	---		
15	1,1-ジクロロエチレン	0.02 mg/L以下	---	---		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	---	---		
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	---	---		
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	---	---		
19	トリクロロエチレン	0.03 mg/L以下	---	---		
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	---	---		
21	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満		
22	クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.009	0.020		
23	ジクロロ酢酸	0.04 mg/L以下	0.012	0.007		
24	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.003	0.005		
25	臭素酸	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満		
26	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.019	0.034		
27	トリクロロ酢酸	0.2 mg/L以下	0.02未満	0.02未満		
28	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.007	0.009		
29	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.001未満	0.001未満		
30	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.008未満	0.008未満		
31	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満		
32	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.04	0.03		
33	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.03未満	0.03未満		
34	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満		
35	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	---	---		
36	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.001未満	0.001未満		
37	塩化物イオン	200 mg/L以下	11	14		
38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	---	---		
39	蒸発残留物	500 mg/L以下	---	---		
40	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	---	---		
41	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満		
42	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満		
43	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	---	---		
44	フェノール類	0.005 mg/L以下	---	---		
45	有機物(全有機炭素(TOC))	5 mg/L以下	0.7	0.6		
46	pH値	5.8以上8.6以下	7.6	7.8		
47	味	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない		
48	臭気	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない		
49	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満		
50	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満		
その他	残留塩素		0.6	0.6		
判定			上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合		

衛生上必要な措置 残留塩素 0.1mg/L以上

全地点の「ジクロロメタン」、「クロロホルム」、「ジブロモクロロメタン」、「総トリハロメタン」、「ブロモジクロロメタン」、及び「ブロモホルム」は8月27日採水分

定期検査試験成績表

採水年月日 2007/9/10

天気 曇

場内気温 24.3

番号	項目	基準値	多田浄水場		供給点(浄水)		
			原水	浄水	尼崎市	西宮市	伊丹市
1	一般細菌	100 個/mL以下	3200	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陽性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	---	---	---
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	---	---	---
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	---	---	---
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.003	0.001未満	---	---	---
8	六価クロム化合物	0.05 mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.42	0.42	---	---	---
11	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.23	0.18	---	---	---
12	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満	---	---	---
13	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	---	---	---
14	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	0.005未満	0.005未満	---	---	---
15	1,1-ジクロロエチレン	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	---	---	---
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満	---	---	---
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	---	---	---
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	---	---	---
19	トリクロロエチレン	0.03 mg/L以下	0.003未満	0.003未満	---	---	---
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	---	---	---
21	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	---	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002
22	クロロホルム	0.06 mg/L以下	---	0.004	0.018	0.013	0.016
23	ジクロロ酢酸	0.04 mg/L以下	---	0.004	0.007	0.008	0.011
24	ジブromクロロメタン	0.1 mg/L以下	---	0.002	0.005	0.003	0.003
25	臭素酸	0.01 mg/L以下	---	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
26	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	---	0.011	0.034	0.025	0.029
27	トリクロロ酢酸	0.2 mg/L以下	---	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
28	ブromジクロロメタン	0.03 mg/L以下	---	0.005	0.011	0.009	0.010
29	ブromホルム	0.09 mg/L以下	---	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
30	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	---	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
31	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
32	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.15	0.05	0.07	0.06	0.05
33	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.21	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
34	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
35	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	10	13	---	---	---
36	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.035	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
37	塩化物イオン	200 mg/L以下	9.5	19	19	19	19
38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	50	50	---	---	---
39	蒸発残留物	500 mg/L以下	110	120	---	---	---
40	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	0.02未満	0.02未満	---	---	---
41	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
42	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	0.005未満	0.005未満	---	---	---
44	フェノール類	0.005 mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	---	---	---
45	有機物(全有機炭素(TOC))	5 mg/L以下	1.9	0.9	0.7	1.1	1.0
46	pH値	5.8以上8.6以下	7.7	7.3	7.5	7.5	7.5
47	味	異常でないこと	---	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
48	臭気	異常でないこと	藻臭	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
49	色度	5 度以下	7.2	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
50	濁度	2 度以下	4.2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
その他	残留塩素		---	1.2	0.4	1.0	1.0
判定			上記試験項目については水質基準に適合		上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合

衛生上必要な措置 残留塩素 0.1mg/L以上

定期検査試験成績表

採水年月日 2007/9/10

天気 曇

場内気温 24.3

番号	項目	基準値	供給点(浄水)		
			宝塚市	川西市(一庫)	猪名川町(白金)
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.01 mg/L以下	---	---	---
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	---	---	---
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	---	---	---
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	---	---	---
8	六価クロム化合物	0.05 mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	---	---	---
11	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	---	---	---
12	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	---	---	---
13	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	---	---	---
14	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	---	---	---
15	1,1-ジクロロエチレン	0.02 mg/L以下	---	---	---
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	---	---	---
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	---	---	---
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	---	---	---
19	トリクロロエチレン	0.03 mg/L以下	---	---	---
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	---	---	---
21	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
22	クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.012	0.012	0.011
23	ジクロロ酢酸	0.04 mg/L以下	0.007	0.008	0.007
24	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.003	0.004	0.003
25	臭素酸	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
26	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.023	0.024	0.023
27	トリクロロ酢酸	0.2 mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満
28	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.008	0.008	0.009
29	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
30	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満
31	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満
32	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.06	0.06	0.06
33	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満
34	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満
35	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	---	---	---
36	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.001未満	0.001	0.001未満
37	塩化物イオン	200 mg/L以下	19	19	19
38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	---	---	---
39	蒸発残留物	500 mg/L以下	---	---	---
40	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	---	---	---
41	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
42	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	---	---	---
44	フェノール類	0.005 mg/L以下	---	---	---
45	有機物(全有機炭素(TOC))	5 mg/L以下	1.0	1.0	1.0
46	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.5	7.4
47	味	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
48	臭気	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
49	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満
50	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満
その他	残留塩素		0.9	0.9	1.0
判定			上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合

衛生上必要な措置 残留塩素 0.1mg/L以上

定期検査試験成績表

採水年月日 2007/9/10

天気 曇

場内気温 23.1

番号	項目	基準値	三田浄水場		供給点(浄水)		
			原水	浄水	神戸市(北神戸)	三田市(第2)	三木市(吉川第2)
1	一般細菌	100 個/mL以下	1400	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陽性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	---	---	---
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	---	---	---
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	---	---	---
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.002	0.001未満	---	---	---
8	六価クロム化合物	0.05 mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.28	0.28	---	---	---
11	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.10	0.08未満	---	---	---
12	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満	---	---	---
13	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	---	---	---
14	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	0.005未満	0.005未満	---	---	---
15	1,1-ジクロロエチレン	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	---	---	---
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満	---	---	---
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	---	---	---
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	---	---	---
19	トリクロロエチレン	0.03 mg/L以下	0.003未満	0.003未満	---	---	---
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	---	---	---
21	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	---	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
22	クロロホルム	0.06 mg/L以下	---	0.005	0.011	0.006	0.008
23	ジクロロ酢酸	0.04 mg/L以下	---	0.004	0.008	0.005	0.008
24	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	---	0.003	0.006	0.003	0.006
25	臭素酸	0.01 mg/L以下	---	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
26	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	---	0.014	0.028	0.016	0.024
27	トリクロロ酢酸	0.2 mg/L以下	---	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
28	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	---	0.006	0.011	0.007	0.010
29	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	---	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
30	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	---	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
31	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
32	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.07	0.04	0.04	0.04	0.04
33	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.18	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
34	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
35	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	9.6	12	---	---	---
36	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.050	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
37	塩化物イオン	200 mg/L以下	9.9	19	19	18	20
38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	37	38	---	---	---
39	蒸発残留物	500 mg/L以下	94	98	---	---	---
40	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	0.02未満	0.02未満	---	---	---
41	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
42	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	0.005未満	0.005未満	---	---	---
44	フェノール類	0.005 mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	---	---	---
45	有機物(全有機炭素(TOC))	5 mg/L以下	2.4	0.9	0.9	0.9	0.9
46	pH値	5.8以上8.6以下	7.6	7.3	7.3	7.2	7.2
47	味	異常でないこと	---	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
48	臭気	異常でないこと	藻臭	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
49	色度	5 度以下	9.4	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
50	濁度	2 度以下	3.3	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
その他	残留塩素		---	1.0	0.8	1.0	0.7
判定				上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合

衛生上必要な措置 残留塩素 0.1mg/L以上

定期検査試験成績表

採水年月日 2007/9/10

天気 曇

場内気温 23.1

番号	項目	基準値	供給点(浄水)			
			加東市(滝野)	小野市		
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0		
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性		
3	カドミウム及びその化合物	0.01 mg/L以下	---	---		
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	---	---		
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	---	---		
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満		
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	---	---		
8	六価クロム化合物	0.05 mg/L以下	0.005未満	0.005未満		
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満		
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	---	---		
11	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	---	---		
12	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	---	---		
13	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	---	---		
14	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	---	---		
15	1,1-ジクロロエチレン	0.02 mg/L以下	---	---		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	---	---		
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	---	---		
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	---	---		
19	トリクロロエチレン	0.03 mg/L以下	---	---		
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	---	---		
21	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満		
22	クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.013	0.012		
23	ジクロロ酢酸	0.04 mg/L以下	0.009	0.008		
24	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.007	0.006		
25	臭素酸	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満		
26	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.031	0.029		
27	トリクロロ酢酸	0.2 mg/L以下	0.02未満	0.02未満		
28	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.011	0.011		
29	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.001未満	0.001未満		
30	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.008未満	0.008未満		
31	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満		
32	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.04	0.04		
33	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.03未満	0.03未満		
34	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満		
35	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	---	---		
36	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.001未満	0.002		
37	塩化物イオン	200 mg/L以下	22	20		
38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	---	---		
39	蒸発残留物	500 mg/L以下	---	---		
40	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	---	---		
41	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満		
42	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満		
43	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	---	---		
44	フェノール類	0.005 mg/L以下	---	---		
45	有機物(全有機炭素(TOC))	5 mg/L以下	1.0	0.9		
46	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.3		
47	味	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない		
48	臭気	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない		
49	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満		
50	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満		
その他	残留塩素		0.6	0.7		
判定			上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合		

衛生上必要な措置 残留塩素 0.1mg/L以上

定期検査試験成績表

採水年月日 2007/11/5

天気 曇

場内気温 16.2

番号	項目	基準値	神出浄水場		供給点(浄水)		
			原水	浄水	神戸市(西神)	明石市(第1)	三木市
1	一般細菌	100 個/mL以下	640	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	0	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	---	---	---
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	---	---	---
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	---	---	---
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	---	---	---
8	六価クロム化合物	0.05 mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.36	0.36	---	---	---
11	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.23	0.19	---	---	---
12	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満	---	---	---
13	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	---	---	---
14	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	0.005未満	0.005未満	---	---	---
15	1,1-ジクロロエチレン	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	---	---	---
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満	---	---	---
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	---	---	---
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	---	---	---
19	トリクロロエチレン	0.03 mg/L以下	0.003未満	0.003未満	---	---	---
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	---	---	---
21	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	---	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
22	クロロホルム	0.06 mg/L以下	---	0.008	0.009	0.013	0.013
23	ジクロロ酢酸	0.04 mg/L以下	---	0.004	0.005	0.006	0.006
24	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	---	0.002	0.002	0.004	0.003
25	臭素酸	0.01 mg/L以下	---	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
26	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	---	0.016	0.018	0.026	0.024
27	トリクロロ酢酸	0.2 mg/L以下	---	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
28	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	---	0.006	0.007	0.009	0.008
29	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	---	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
30	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	---	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
31	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
32	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.07	0.05	0.05	0.05	0.05
33	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.09	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
34	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
35	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	12	14	14	14	14
36	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.037	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
37	塩化物イオン	200 mg/L以下	11	18	18	18	18
38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	43	43	---	---	---
39	蒸発残留物	500 mg/L以下	100	96	---	---	---
40	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	0.02未満	0.02未満	---	---	---
41	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001	0.000001	0.000001	0.000002
42	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001
43	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	0.005未満	0.005未満	---	---	---
44	フェノール類	0.005 mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	---	---	---
45	有機物(全有機炭素(TOC))	5 mg/L以下	1.9	1.1	1.1	1.2	1.1
46	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
47	味	異常でないこと	---	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
48	臭気	異常でないこと	藻臭	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
49	色度	5 度以下	4.3	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
50	濁度	2 度以下	4.5	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
その他	残留塩素		---	0.8	0.8	0.7	0.8
判定				上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合

衛生上必要な措置 残留塩素 0.1mg/L以上

定期検査試験成績表

採水年月日 2007/11/5

天気 曇

場内気温 16.2

番号	項目	基準値	供給点(浄水)			
			稲美町	播磨町		
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0		
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性		
3	カドミウム及びその化合物	0.01 mg/L以下	---	---		
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	---	---		
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	---	---		
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満		
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	---	---		
8	六価クロム化合物	0.05 mg/L以下	0.005未満	0.005未満		
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満		
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	---	---		
11	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	---	---		
12	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	---	---		
13	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	---	---		
14	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	---	---		
15	1,1-ジクロロエチレン	0.02 mg/L以下	---	---		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	---	---		
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	---	---		
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	---	---		
19	トリクロロエチレン	0.03 mg/L以下	---	---		
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	---	---		
21	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満		
22	クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.015	0.016		
23	ジクロロ酢酸	0.04 mg/L以下	0.006	0.004		
24	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.003	0.003		
25	臭素酸	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満		
26	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.027	0.029		
27	トリクロロ酢酸	0.2 mg/L以下	0.02未満	0.02未満		
28	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.009	0.010		
29	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.001未満	0.001未満		
30	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.008未満	0.008未満		
31	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満		
32	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.05	0.05		
33	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.03未満	0.03未満		
34	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満		
35	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	14	14		
36	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.001未満	0.001未満		
37	塩化物イオン	200 mg/L以下	18	18		
38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	---	---		
39	蒸発残留物	500 mg/L以下	---	---		
40	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	---	---		
41	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000002	0.000002		
42	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001	0.000001		
43	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	---	---		
44	フェノール類	0.005 mg/L以下	---	---		
45	有機物(全有機炭素(TOC))	5 mg/L以下	1.1	1.1		
46	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.5		
47	味	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない		
48	臭気	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない		
49	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満		
50	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満		
その他	残留塩素		0.6	0.5		
判定			上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合		

水質基準項目

衛生上必要な措置 残留塩素 0.1mg/L以上

定期検査試験成績表

採水年月日 2007/11/5

天気 曇

場内気温 17.4

番号	項目	基準値	船津浄水場		供給点(浄水)			
			原水	浄水	姫路市(夢前)	加西市(明神山)	福崎町	
1	一般細菌	100 個/mL以下	420	0	0	0	0	
2	大腸菌	検出されないこと	8	陰性	陰性	陰性	陰性	
3	カドミウム及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	---	---	---	
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	---	---	---	
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	---	---	---	
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001	0.001未満	---	---	---	
8	六価クロム化合物	0.05 mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.62	0.66	---	---	---	
11	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.10	0.08未満	---	---	---	
12	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満	---	---	---	
13	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	---	---	---	
14	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	0.005未満	0.005未満	---	---	---	
15	1,1-ジクロロエチレン	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	---	---	---	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満	---	---	---	
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	---	---	---	
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	---	---	---	
19	トリクロロエチレン	0.03 mg/L以下	0.003未満	0.003未満	---	---	---	
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	---	---	---	
21	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	---	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
22	クロロホルム	0.06 mg/L以下	---	0.003	0.005	0.005	0.007	
23	ジクロロ酢酸	0.04 mg/L以下	---	0.004未満	0.004	0.004未満	0.005	
24	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	---	0.001	0.003	0.003	0.003	
25	臭素酸	0.01 mg/L以下	---	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
26	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	---	0.007	0.013	0.013	0.016	
27	トリクロロ酢酸	0.2 mg/L以下	---	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
28	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	---	0.003	0.005	0.005	0.006	
29	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	---	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
30	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	---	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	
31	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
32	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.02	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
33	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.05	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	
34	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
35	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	6.8	9.3	9.5	9.4	9.4	
36	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.048	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
37	塩化物イオン	200 mg/L以下	7.4	13	13	13	13	
38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	41	41	---	---	---	
39	蒸発残留物	500 mg/L以下	82	84	---	---	---	
40	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	0.02未満	0.02未満	---	---	---	
41	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
42	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
43	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	0.005未満	0.005未満	---	---	---	
44	フェノール類	0.005 mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	---	---	---	
45	有機物(全有機炭素(TOC))	5 mg/L以下	1.1	0.6	0.6	0.6	0.6	
46	pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.3	7.3	7.4	7.4	
47	味	異常でないこと	---	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	
48	臭気	異常でないこと	藻臭	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	
49	色度	5 度以下	3.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
50	濁度	2 度以下	1.7	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
その他	残留塩素		---	0.9	0.6	0.7	0.6	
判定			上記試験項目については水質基準に適合		上記試験項目については水質基準に適合		上記試験項目については水質基準に適合	

衛生上必要な措置 残留塩素 0.1mg/L以上

定期検査試験成績表

採水年月日 2007/11/5

天気 曇

場内気温 17.4

番号	項目	基準値	供給点(浄水)			
			太子町	高砂市		
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0		
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性		
3	カドミウム及びその化合物	0.01 mg/L以下	---	---		
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	---	---		
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	---	---		
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満		
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	---	---		
8	六価クロム化合物	0.05 mg/L以下	0.005未満	0.005未満		
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満		
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	---	---		
11	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	---	---		
12	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	---	---		
13	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	---	---		
14	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	---	---		
15	1,1-ジクロロエチレン	0.02 mg/L以下	---	---		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	---	---		
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	---	---		
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	---	---		
19	トリクロロエチレン	0.03 mg/L以下	---	---		
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	---	---		
21	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満		
22	クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.005	0.008		
23	ジクロロ酢酸	0.04 mg/L以下	0.004未満	0.006		
24	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.003	0.004		
25	臭素酸	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満		
26	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.013	0.019		
27	トリクロロ酢酸	0.2 mg/L以下	0.02未満	0.02未満		
28	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.005	0.007		
29	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.001未満	0.001未満		
30	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.008未満	0.008未満		
31	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満		
32	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.02未満	0.02未満		
33	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.03未満	0.03未満		
34	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満		
35	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	9.6	9.5		
36	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.001未満	0.001未満		
37	塩化物イオン	200 mg/L以下	13	13		
38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	---	---		
39	蒸発残留物	500 mg/L以下	---	---		
40	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	---	---		
41	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満		
42	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満		
43	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	---	---		
44	フェノール類	0.005 mg/L以下	---	---		
45	有機物(全有機炭素(TOC))	5 mg/L以下	0.6	0.6		
46	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.5		
47	味	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない		
48	臭気	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない		
49	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満		
50	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満		
その他	残留塩素		0.8	0.7		
判定			上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合		

衛生上必要な措置 残留塩素 0.1mg/L以上

定期検査試験成績表

採水年月日 2008/1/7

天気 曇

場内気温 4.8

番号	項目	基準値	多田浄水場		供給点(浄水)		
			原水	浄水	尼崎市	西宮市	伊丹市
1	一般細菌	100 個/mL以下	240	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	790	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	---	---	---
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	---	---	---
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	---	---	---
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.002	0.001未満	---	---	---
8	六価クロム化合物	0.05 mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.61	0.63	---	---	---
11	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.24	0.17	---	---	---
12	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満	---	---	---
13	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	---	---	---
14	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	0.005未満	0.005未満	---	---	---
15	1,1-ジクロロエチレン	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	---	---	---
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満	---	---	---
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	---	---	---
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	---	---	---
19	トリクロロエチレン	0.03 mg/L以下	0.003未満	0.003未満	---	---	---
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	---	---	---
21	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	---	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
22	クロロホルム	0.06 mg/L以下	---	0.001	0.009	0.003	0.004
23	ジクロロ酢酸	0.04 mg/L以下	---	0.004未満	0.005	0.004未満	0.004未満
24	ジブromokロロメタン	0.1 mg/L以下	---	0.001	0.004	0.002	0.003
25	臭素酸	0.01 mg/L以下	---	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
26	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	---	0.004	0.022	0.010	0.013
27	トリクロロ酢酸	0.2 mg/L以下	---	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
28	ブromojジクロロメタン	0.03 mg/L以下	---	0.002	0.009	0.005	0.006
29	ブromホルム	0.09 mg/L以下	---	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
30	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	---	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
31	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
32	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.05	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
33	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.08	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
34	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
35	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	11	13	---	---	---
36	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.018	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
37	塩化物イオン	200 mg/L以下	11	20	20	19	20
38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	51	52	---	---	---
39	蒸発残留物	500 mg/L以下	98	110	---	---	---
40	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	0.02未満	0.02未満	---	---	---
41	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002
42	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	0.005未満	0.005未満	---	---	---
44	フェノール類	0.005 mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	---	---	---
45	有機物(全有機炭素(TOC))	5 mg/L以下	1.4	0.9	0.9	0.9	0.9
46	pH値	5.8以上8.6以下	7.7	7.3	7.4	7.4	7.4
47	味	異常でないこと	---	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
48	臭気	異常でないこと	藻臭	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
49	色度	5 度以下	3.8	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
50	濁度	2 度以下	1.7	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
その他	残留塩素		---	0.9	0.7	0.8	0.8
判定				上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合

衛生上必要な措置 残留塩素 0.1mg/L以上

定期検査試験成績表

採水年月日 2008/1/7

天気 曇

場内気温 4.8

番号	項目	基準値	供給点(浄水)		
			宝塚市	川西市(一庫)	猪名川町(白金)
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.01 mg/L以下	---	---	---
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	---	---	---
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	---	---	---
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	---	---	---
8	六価クロム化合物	0.05 mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	---	---	---
11	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	---	---	---
12	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	---	---	---
13	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	---	---	---
14	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	---	---	---
15	1,1-ジクロロエチレン	0.02 mg/L以下	---	---	---
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	---	---	---
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	---	---	---
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	---	---	---
19	トリクロロエチレン	0.03 mg/L以下	---	---	---
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	---	---	---
21	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
22	クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.003	0.003	0.003
23	ジクロロ酢酸	0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満
24	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.002	0.002	0.002
25	臭素酸	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
26	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.009	0.010	0.009
27	トリクロロ酢酸	0.2 mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満
28	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.004	0.005	0.004
29	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
30	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満
31	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満
32	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満
33	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満
34	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満
35	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	---	---	---
36	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
37	塩化物イオン	200 mg/L以下	19	19	19
38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	---	---	---
39	蒸発残留物	500 mg/L以下	---	---	---
40	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	---	---	---
41	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000002	0.000002	0.000002
42	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	---	---	---
44	フェノール類	0.005 mg/L以下	---	---	---
45	有機物(全有機炭素(TOC))	5 mg/L以下	0.9	0.9	0.9
46	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.4
47	味	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
48	臭気	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
49	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満
50	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満
その他	残留塩素		0.8	0.8	0.8
判定			上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合

衛生上必要な措置 残留塩素 0.1mg/L以上

定期検査試験成績表

採水年月日 2008/1/7

天気 曇

場内気温 3.3

番号	項目	基準値	三田浄水場		供給点(浄水)			
			原水	浄水	神戸市(北神戸)	三田市(第2)	三木市(吉川第2)	
1	一般細菌	100 個/mL以下	87	0	0	0	0	
2	大腸菌	検出されないこと	22	陰性	陰性	陰性	陰性	
3	カドミウム及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	---	---	---	
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	---	---	---	
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	---	---	---	
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	---	---	---	
8	六価クロム化合物	0.05 mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.66	0.62	---	---	---	
11	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.08未満	0.08未満	---	---	---	
12	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満	---	---	---	
13	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	---	---	---	
14	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	0.005未満	0.005未満	---	---	---	
15	1,1-ジクロロエチレン	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	---	---	---	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満	---	---	---	
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	---	---	---	
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	---	---	---	
19	トリクロロエチレン	0.03 mg/L以下	0.003未満	0.003未満	---	---	---	
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	---	---	---	
21	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	---	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
22	クロロホルム	0.06 mg/L以下	---	0.001	0.003	0.002	0.004	
23	ジクロロ酢酸	0.04 mg/L以下	---	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	
24	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	---	0.002	0.004	0.002	0.004	
25	臭素酸	0.01 mg/L以下	---	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
26	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	---	0.006	0.013	0.008	0.015	
27	トリクロロ酢酸	0.2 mg/L以下	---	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
28	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	---	0.003	0.006	0.004	0.007	
29	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	---	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
30	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	---	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	
31	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
32	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.05	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
33	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.16	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	
34	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
35	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	11	12	---	---	---	
36	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.032	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
37	塩化物イオン	200 mg/L以下	13	19	19	19	19	
38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	42	42	---	---	---	
39	蒸発残留物	500 mg/L以下	100	97	---	---	---	
40	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	0.02未満	0.02未満	---	---	---	
41	ジェオスミン	0.0001mg/L以下	0.000002	0.000002	0.000001	0.000002	0.000001	
42	2-メチルイソボルネオール	0.0001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
43	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	0.005未満	0.005未満	---	---	---	
44	フェノール類	0.005 mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	---	---	---	
45	有機物(全有機炭素(TOC))	5 mg/L以下	1.9	1.1	1.0	1.0	1.0	
46	pH値	5.8以上8.6以下	7.6	7.2	7.2	7.3	7.2	
47	味	異常でないこと	---	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	
48	臭気	異常でないこと	藻臭	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	
49	色度	5 度以下	7.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
50	濁度	2 度以下	2.2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
その他	残留塩素		---	0.8	0.7	0.8	0.6	
判定			上記試験項目については水質基準に適合		上記試験項目については水質基準に適合		上記試験項目については水質基準に適合	

衛生上必要な措置 残留塩素 0.1mg/L以上

定期検査試験成績表

採水年月日 2008/1/7

天気 曇

場内気温 3.3

番号	項目	基準値	供給点(浄水)			
			加東市(滝野)	小野市		
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0		
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性		
3	カドミウム及びその化合物	0.01 mg/L以下	---	---		
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	---	---		
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	---	---		
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満		
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	---	---		
8	六価クロム化合物	0.05 mg/L以下	0.005未満	0.005未満		
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満		
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	---	---		
11	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	---	---		
12	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	---	---		
13	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	---	---		
14	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	---	---		
15	1,1-ジクロロエチレン	0.02 mg/L以下	---	---		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	---	---		
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	---	---		
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	---	---		
19	トリクロロエチレン	0.03 mg/L以下	---	---		
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	---	---		
21	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満		
22	クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.005	0.003		
23	ジクロロ酢酸	0.04 mg/L以下	0.004	0.004未満		
24	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.005	0.005		
25	臭素酸	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満		
26	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.019	0.013		
27	トリクロロ酢酸	0.2 mg/L以下	0.02未満	0.02未満		
28	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.009	0.005		
29	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.001未満	0.001未満		
30	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.008未満	0.008未満		
31	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満		
32	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.02未満	0.02未満		
33	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.03未満	0.03未満		
34	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満		
35	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	---	---		
36	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.001未満	0.001未満		
37	塩化物イオン	200 mg/L以下	19	19		
38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	---	---		
39	蒸発残留物	500 mg/L以下	---	---		
40	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	---	---		
41	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001	0.000001		
42	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満		
43	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	---	---		
44	フェノール類	0.005 mg/L以下	---	---		
45	有機物(全有機炭素(TOC))	5 mg/L以下	1.0	1.0		
46	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.2		
47	味	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない		
48	臭気	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない		
49	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満		
50	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満		
その他	残留塩素		0.6	0.6		
判定			上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合		

衛生上必要な措置 残留塩素 0.1mg/L以上

小野市のクロロホルム、ジブロモクロロメタン、総トリハロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムは1月1日採水分

定期検査試験成績表

採水年月日

2008/2/4

天気

晴

場内気温

4.7

番号	項目	基準値	神出浄水場		供給点(浄水)		
			原水	浄水	神戸市(西神)	明石市(第1)	三木市
1	一般細菌	100 個/mL以下	130	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	2	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	---	---	---
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	---	---	---
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	---	---	---
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	---	---	---
8	六価クロム化合物	0.05 mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.71	0.68	---	---	---
11	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.18	0.14	---	---	---
12	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満	---	---	---
13	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	---	---	---
14	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	0.005未満	0.005未満	---	---	---
15	1,1-ジクロロエチレン	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	---	---	---
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満	---	---	---
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	---	---	---
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	---	---	---
19	トリクロロエチレン	0.03 mg/L以下	0.003未満	0.003未満	---	---	---
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	---	---	---
21	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	---	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
22	クロロホルム	0.06 mg/L以下	---	0.002	0.003	0.003	0.003
23	ジクロロ酢酸	0.04 mg/L以下	---	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
24	ジブromクロロメタン	0.1 mg/L以下	---	0.002	0.002	0.003	0.003
25	臭素酸	0.01 mg/L以下	---	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
26	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	---	0.007	0.008	0.010	0.010
27	トリクロロ酢酸	0.2 mg/L以下	---	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
28	プロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	---	0.003	0.003	0.004	0.004
29	プロモホルム	0.09 mg/L以下	---	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
30	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	---	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
31	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
32	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.10	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
33	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.11	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
34	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
35	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	13	15	---	---	---
36	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.026	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
37	塩化物イオン	200 mg/L以下	15	23	23	23	24
38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	44	44	---	---	---
39	蒸発残留物	500 mg/L以下	100	110	---	---	---
40	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	0.02未満	0.02未満	---	---	---
41	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
42	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	0.005未満	0.005未満	---	---	---
44	フェノール類	0.005 mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	---	---	---
45	有機物(全有機炭素(TOC))	5 mg/L以下	1.7	0.9	0.9	0.9	0.9
46	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4
47	味	異常でないこと	---	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
48	臭気	異常でないこと	藻臭	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
49	色度	5 度以下	4.2	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
50	濁度	2 度以下	3.8	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
その他	残留塩素		---	0.7	0.7	0.7	0.7
判定				上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合

衛生上必要な措置 残留塩素 0.1mg/L以上

定期検査試験成績表

採水年月日 2008/2/4

天気 晴

場内気温 4.7

番号	項目	基準値	供給点(浄水)			
			稲美町	播磨町		
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0		
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性		
3	カドミウム及びその化合物	0.01 mg/L以下	---	---		
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	---	---		
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	---	---		
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満		
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	---	---		
8	六価クロム化合物	0.05 mg/L以下	0.005未満	0.005未満		
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満		
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	---	---		
11	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	---	---		
12	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	---	---		
13	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	---	---		
14	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	---	---		
15	1,1-ジクロロエチレン	0.02 mg/L以下	---	---		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	---	---		
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	---	---		
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	---	---		
19	トリクロロエチレン	0.03 mg/L以下	---	---		
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	---	---		
21	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満		
22	クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.004	0.005		
23	ジクロロ酢酸	0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満		
24	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.003	0.003		
25	臭素酸	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満		
26	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.011	0.013		
27	トリクロロ酢酸	0.2 mg/L以下	0.02未満	0.02未満		
28	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.004	0.005		
29	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.001未満	0.001未満		
30	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.008未満	0.008未満		
31	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満		
32	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.02未満	0.02未満		
33	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.03未満	0.03未満		
34	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満		
35	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	---	---		
36	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.001未満	0.001未満		
37	塩化物イオン	200 mg/L以下	24	23		
38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	---	---		
39	蒸発残留物	500 mg/L以下	---	---		
40	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	---	---		
41	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満		
42	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満		
43	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	---	---		
44	フェノール類	0.005 mg/L以下	---	---		
45	有機物(全有機炭素(TOC))	5 mg/L以下	0.9	0.9		
46	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.4		
47	味	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない		
48	臭気	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない		
49	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満		
50	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満		
その他	残留塩素		0.6	0.6		
判定			上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合		

衛生上必要な措置 残留塩素 0.1mg/L以上

定期検査試験成績表

採水年月日

2008/2/4

天気

曇

場内気温

2.6

番号	項目	基準値	船津浄水場		供給点(浄水)		
			原水	浄水	姫路市(夢前)	加西市(明神山)	福崎町
1	一般細菌	100 個/mL以下	1400	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	170	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	---	---	---
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	---	---	---
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	---	---	---
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001	0.001未満	---	---	---
8	六価クロム化合物	0.05 mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	1.0	1.0	---	---	---
11	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.11	0.08未満	---	---	---
12	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満	---	---	---
13	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	---	---	---
14	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	0.005未満	0.005未満	---	---	---
15	1,1-ジクロロエチレン	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	---	---	---
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満	---	---	---
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	---	---	---
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	---	---	---
19	トリクロロエチレン	0.03 mg/L以下	0.003未満	0.003未満	---	---	---
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	---	---	---
21	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	---	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
22	クロロホルム	0.06 mg/L以下	---	0.001	0.001	0.001	0.002
23	ジクロロ酢酸	0.04 mg/L以下	---	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
24	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	---	0.002	0.003	0.003	0.004
25	臭素酸	0.01 mg/L以下	---	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
26	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	---	0.005	0.007	0.007	0.009
27	トリクロロ酢酸	0.2 mg/L以下	---	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
28	プロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	---	0.002	0.003	0.003	0.003
29	プロモホルム	0.09 mg/L以下	---	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
30	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	---	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
31	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
32	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.03	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
33	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.03	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
34	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
35	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	8.0	10	---	---	---
36	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.008	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
37	塩化物イオン	200 mg/L以下	14	20	17	17	18
38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	37	37	---	---	---
39	蒸発残留物	500 mg/L以下	80	79	---	---	---
40	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	0.02未満	0.02未満	---	---	---
41	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
42	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	0.005未満	0.005未満	---	---	---
44	フェノール類	0.005 mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	---	---	---
45	有機物(全有機炭素(TOC))	5 mg/L以下	0.8	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
46	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4
47	味	異常でないこと	---	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
48	臭気	異常でないこと	藻臭	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
49	色度	5 度以下	2.0	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
50	濁度	2 度以下	1.5	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
その他	残留塩素		---	0.8	0.6	0.7	0.6
判定				上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合

衛生上必要な措置 残留塩素 0.1mg/L以上

定期検査試験成績表

採水年月日 2008/2/4

天気 曇

場内気温 2.6

番号	項目	基準値	供給点(浄水)			
			太子町	高砂市		
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0		
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性		
3	カドミウム及びその化合物	0.01 mg/L以下	---	---		
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	---	---		
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	---	---		
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満		
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	---	---		
8	六価クロム化合物	0.05 mg/L以下	0.005未満	0.005未満		
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満		
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	---	---		
11	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	---	---		
12	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	---	---		
13	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	---	---		
14	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	---	---		
15	1,1-ジクロロエチレン	0.02 mg/L以下	---	---		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	---	---		
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	---	---		
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	---	---		
19	トリクロロエチレン	0.03 mg/L以下	---	---		
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	---	---		
21	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満		
22	クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.001	0.002		
23	ジクロロ酢酸	0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満		
24	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.003	0.004		
25	臭素酸	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満		
26	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.007	0.011		
27	トリクロロ酢酸	0.2 mg/L以下	0.02未満	0.02未満		
28	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.003	0.004		
29	プロモホルム	0.09 mg/L以下	0.001未満	0.001		
30	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.008未満	0.008未満		
31	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満		
32	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.02未満	0.02未満		
33	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.03未満	0.03未満		
34	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満		
35	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	---	---		
36	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.001未満	0.001未満		
37	塩化物イオン	200 mg/L以下	17	20		
38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	---	---		
39	蒸発残留物	500 mg/L以下	---	---		
40	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	---	---		
41	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満		
42	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満		
43	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	---	---		
44	フェノール類	0.005 mg/L以下	---	---		
45	有機物(全有機炭素(TOC))	5 mg/L以下	0.5未満	0.5未満		
46	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.4		
47	味	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない		
48	臭気	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない		
49	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満		
50	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満		
その他	残留塩素		0.7	0.7		
判定			上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合		

衛生上必要な措置 残留塩素 0.1mg/L以上