

【 仕様書別紙 】
対象施設の情報一覧

1 基本情報

番号	施設名	住所	契約種別	用途	電力供給方式	標準電圧 (V)	計量電圧 (V)	標準周波数 (Hz)	受電方式	自動検針装置 の有無	計量器の仕様	需給地点	電気工作物の 財産分界点	保安上の 責任分界点	自家発電機の 有無と容量	蓄熱設備の 有無と容量
1	兵庫県職員会館	神戸市中央区下山手通4-18-2	高压AS	官公署 (事務所)	交流3相3線式	6,600	6,600	60	1回線受電	有	電力需給用複 合計器	6.6kv断路側 接続点	同左	同左	有 ・ディーゼル 発電機 200kw×1台	無
2	兵庫県自治研修所	神戸市垂水区塩屋町5-3-1	高压AS	官公署 (研修施設)	交流3相3線式	6,600	6,600	60	1回線受電	有	電力需給用複 合計器	需要場所構内 引込第1柱柱 上区分開閉器 1次側	同左	同左	無	無

2 契約電力及び最大電力（令和4年度実績）

番号	施設名	住所	契約種別	最大電力 (kW)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	兵庫県職員会館	神戸市中央区下山手通4-18-2	高压AS	104	71	104	98	101	100	99	94	71	88	88	86	81
2	兵庫県自治研修所	神戸市垂水区塩屋町5-3-1	高压AS	97	28	24	50	58	94	61	35	66	97	82	87	20
計				201	99	128	148	159	194	160	129	137	185	170	173	101

注）ただし、施設番号5については、平成30年11月から平成31年7月まで改修工事に入るため、当該期間中の電力については増減の可能性あり。

3 電力使用量（令和4年度実績）

番号	施設名	住所	契約種別	電力使用量 (kWh)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	兵庫県職員会館	神戸市中央区下山手通4-18-2	高压AS	225,247	15,310	15,115	19,599	23,133	24,464	22,133	16,626	15,169	19,517	18,413	17,184	18,584
2	兵庫県自治研修所	神戸市垂水区塩屋町5-3-1	高压AS	130,814	7,652	8,218	9,468	13,111	16,071	14,852	8,556	9,011	12,806	12,589	11,779	6,701
計				356,061	22,962	23,333	29,067	36,244	40,535	36,985	25,182	24,180	32,323	31,002	28,963	25,285

4 蓄熱電力量（令和4年度実績）

番号	施設名	住所	契約種別	電力使用量	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
6	0	0	0													
7	0	0	0													
計				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5 負荷率（令和4年度実績）

番号	施設名	住所	契約種別	年間最大電力 (kW)	年間電力使用量 (kWh)	負荷率 (%)
1	兵庫県職員会館	神戸市中央区下山手通4-18-2	高压AS	104	225,247	24.7%
2	兵庫県自治研修所	神戸市垂水区塩屋町5-3-1	高压AS	97	130,814	15.4%
合計				201	356,061	20.2%