

兵庫県立総合射撃場指定管理者公募に係る質問の回答

質問番号	箇所(頁)	質問	回答
33	要項P6 指定期間及び 業務にかかる 経費	指定管理料の支払いは、四半期毎に事業報告書等を提出し、実施状況等を兵庫県が審査後に、四半期毎で支払われるという考えでよいか。 (指定管理料を会計年度間で4分割されて支払われる)	お見込みのとおりです。
34	要項P9 会議室使用料	食肉加工施設において残渣の処理、清掃等は誰が行うのでしょうか？	研修で利用する場合は、指定管理者で実施してください。 施設を貸し出す場合は、利用者に対して残渣の処理、清掃を適切に行うよう指導してください。
35	要項P9 会議室使用料	食肉加工施設において残渣の処理、清掃等が指定管理者が行うのであれば解体のたびに残渣の搬出、処理をしなければならず、その処理費、運搬費、清掃費等を考えると使用料の5,000円を1.5倍しても赤字になるんですがどのようにお考えか？	研修で利用する場合は、指定管理者で実施してください。 施設を貸し出す場合は、利用者に対して残渣の処理、清掃を適切に行うよう指導してください。
36	要項P9 会議室使用料	食肉加工施設を一般に貸出するように見受けられますが保健所に対するの許可等は誰が行うのでしょうか？引継ぎがあった場合はどうするのでしょうか？	食肉の販売を目的とした「業」としての施設ではないので、食品衛生法にかかる許可は不要と確認しています。
37	要項P6 質問事項の受付及び回答方法など	質問の期間が11月8日までとなっておりますが、県からの回答に対する質問ができないのではないのでしょうか？	質問の期間は要項に記載のとおり11月8日まででお願いします。
38	仕様書P8 狩猟者育成に関する業務	兵庫県から提示されている事業項目(講習)にかかる必要経費等(講師の person 費や資料作成費)は、全て指定管理料から支出して受講生の受講料は無料と解しているが、講習にかかる実費(例えば、くくりわなの作成講習等の部品代)は、受講生負担として徴収することは可能か。また、兵庫県以外の都道府県や市町等が計画した公益性のある講習(市町から予算や補助金が出るもの)を、県立総合射撃場が委託されて実施する場合は自主事業と考えてよいか。	講習に係る講師代や研修資料以外の実費については、受講生から徴収可能です。また、自主事業については要項P10に記載のとおり、指定管理者が自ら企画提案する事業としているため、他自治体から業務を受託する場合は、自主事業ではなく、指定管理事業でもないため、射撃場を研修会場として利用する場合は、他の利用者と同様に射撃場に対し通常の利用料をお支払いください。
39	仕様書P8 環境対策に関する業務	鉛の回収作業ですが、受水槽内に貯まる鉛の回収は可能でしょうか？	上水を受ける受水槽に鉛は貯まりません。なお、クレー射撃場前は調整池になっており、雨水は調整池西側の排水塔へ集まります。その際、排水塔内へ鉛弾が入る可能性はありますが、排水塔内の鉛弾の回収は可能です。
40	仕様書別紙2 設備保守	消防設備機器点検、消防設備総合点検に関しまして、設置される点検対象設備及びその数をご教示頂けますでしょうか。	消防設備に係る図面を掲示しますので、数量等は各自で確認をお願いします。
41	仕様書別紙2 設備保守	「設備機器については、資料集の設計図書を参照」とありますが、頂いたCD-Rデータ内に見受けられませんでした。別途入手する必要がありますでしょうか。	既にお渡ししている図面により確認をお願いします。
42	様式集 P25	「支出合計(B)光熱費」において、本施設は高圧電力とのことであるが、契約を予定している高圧電力の基本料金は何kwであるか？ 積算の為に必要となることから、予定している契約電力を回答して欲しい。	キュービクルの電気容量は350kWです。基本料金は、実際に運営が始まり、最大需要電力(デマンド値)により決まるため、現時点では不明です。
43	備品一覧	ビームライフル射撃に係る銃・標的一式が4セット、ビームピストル射撃に係る銃・標的一式が1セットとあり、射座数が4射座になるが間違いないか。	ビームライフル射撃に係る銃・標的一式は3セットの間違いです。ビームピストル射撃1セットと合わせて4セットで4射座の利用を想定しています。